

Ubicado en La Localidad de Chacomá, Municipio de Tenejapa (Ampliación)

ESCALA 1: 2.000

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS. PROYECTO: RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN) USUARIO: CHACOMA, MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS EDADO: CHACOMA		PROYECTO: EVER GUTIERREZ NIÑO Ced. Prof. 53027559 AUTORIZO: ING. CAMILO IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ Jefe de Planeación y Construcción Vo. Bo:	
PROYECTO: ING. MIGUEL ÁNGEL CAZAREZ HERNÁNDEZ SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTÓBAL PLANO: 01 DE 16		PROYECTO: ING. MIGUEL ÁNGEL CAZAREZ HERNÁNDEZ SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTÓBAL PLANO: 01 DE 16	

[illegible]

RESUMEN DE POSTERIA	
POSTE	21.00 PZAS.
POSTE	391.00 PZAS.
POSTE	36.00 PZAS.
TOTAL	448.00 PZAS.

RESUMEN DE TRANSFORMADOR	
D1 10 KVA. 24.	AUTOPROTECCION REL. 13200/24000B24000
D1 15 KVA. 24.	AUTOPROTECCION REL. 13200/45000B24000
D1 25 KVA. 24.	AUTOPROTECCION REL. 13200/100000B24000
TOTAL 82.00PZLS.	

RESUMEN DE CONDUCTOR	
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 3F-3H	ACSR 3/0 = 9+615,00 Kms
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 3F-3H	ACSR 3/0 Y NEUTRALIZANTE (2+1)
3/0-1/0 = 10+055,00 Kms.	
LÍNEA DE TENSIÓN CORRIENTE ACSR 1/0 = 9+615,00 Kms.	
LÍNEA DE BAJA TENSIÓN NEUTRALIZANTE (2+1) 3/0-1/0 = 2+960,00	

Codigo de colores	
	Instalar.
	Retirar.
	Relocalizar.
	Convertir.
	Datos de referencia.
	Existente.