

Ubicado en La Localidad de Chacomá, Municipio de Tenejapa (Ampliación)

ESCALA 1:2.000



RESUMEN DE POSTERIA	
POSTE	21.00 PZAS.
POSTE	391.00 PZAS.
POSTE	36.00 PZAS.
TOTAL	448.00 PZAS.

RESUMEN DE TRANSFORMADOR	
Dl 10 KVA. 2w.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 50009/24W8
Dl 15 KVA. 2w.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 76009/24W8
Dl 25 KVA. 2w.	AUTOPROTEGIDO REL. 13200 / 10009/24W8
TOTAL	82.00PZAS

RESUMEN DE CONDUCTOR

LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H	ACSR 3/0 = 9+615.00 Kms.
LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H	ACSR 3/0 Y NEUTRANEL (2+1)
3/0-1/0 = 10+085.00 Kms.	

LINEA DE NEUIRO CORRIDO ACSR 1/0 = 9+615.00 kms.
LINEA DE BAJA TENSION NEUTRANEL (2+1) 3/0-1/0 = 2,560.00

Código de colores

Codigo de colores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENESJAPA, CHIAPAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Presidente Municipal
Tenejapa, Chiapas

TENEJAPA, CHIAPAS





C. Alonso López Giron 1964-1987
Director de Obras Pùblicas y Agua Potable
Tenejapa, Chiapas

DIVISION JORESTE

PLANO PROYECTO

" RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA., MUNICIPIO DE TENENAJA (AMPLIACIÓN)

UGAR: CHACOMA., MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS

ESTADO : CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCIÓN

EVER GUTIERREZ NIÑO
Ced. Prof. 55027559

APROBO:

Zona San Cristóbal

ESCALA:

1:2,000

FECHA:

JUNIO DE 2025

1511

FLAND.

04 DE

© 2000