

Ubicado en La Localidad de Majosik, Municipio de Tenejapa (Ampliación)

ESCALA 1: 2,000



RESUMEN DE POSTERÍA		
POSTE	PC-13-600	16,00 PZAS
POSTE	PC-12-760	222,00 PZAS
POSTE	PC-9-400 (ESTACAS)	19,00 PZAS
TOTAL		257,00 PZAS

RESUMEN DE TRANSFORMADOR	
D1 10 KVA. 220. AUTOPROTEGIDO REL. 13200V/20-240V.	30.00 PZAS.
D1 15 KVA. 220. AUTOPROTEGIDO REL. 13200V/20-240V.	9.00 PZAS.
D1 25 KVA. 220. AUTOPROTEGIDO REL. 13200V/20-240V.	5.00 PZAS.
TOTAL	44.00 PZAS.

RESUMEN DE CONDUCTOR	
LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H ACSR 3/0	= 6+416,00 kms.
LINEA DE MEDIA TENSION 3F-3H ACSR 3/0 Y NEUTRAL (2+1)	
3/0-1/0 = 6+131,00 kms.	
LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0	= 6+416,00 kms.
3/0-1/0 = 6+131,00 kms.	
LINEA DE BAJA TENSION NEUTRAL (2+1) 3/0-1/0 =	1,914,00 mli

	Insider.		Convertir.
	Reflicta.		Datos de referencia.
	Reoculizar.		Existencia.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENELAPA, CHIAPAS

Prof. Roberto GARCÍA LUNA, Presidente
Presidencia municipal.
Tenelapa, Chiapas
El 07 de Mayo del 2008.

C. Alfonso López Gómez,
Director de Cultura y Patrimonio Cultural
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

PLANO PROYECTO

" RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAJOSIK., MUNICIPIO DE TENELAJA (AMPLIACIÓN)

LUGAR: LOCALIDAD DE MAJOSIK., MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS

ESTADO : CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO:
EVER GUTIERREZ NIÑO
Ced. Prof. 5027559

No. Bo:

CFE **NOTA:** Se válida únicamente en el aspecto técnico. Para el aspecto económico consultar con el representante en Zona San Cristóbal

CFE NOTA: Se válida únicamente en el

HA:

10 DE 2025

02 DE 07