

CROQUIS DE LOCALIZACION

VILLAVIEJA

PAREDILLA

AMPA

TACEDILLA

TEAPA

PROHICACIDO



IXTACOVITLAN

SOLESUCAPRAS

POMALES

DZULÁ

TAPILLA



CUADRO DE TRANSFORMADORES															
Nº. BANCO	No ROTIE	CAP. KVA	FABES	USUARIOS	EXISTENTES	TOTALES	KVA/BANCO	KVA TOTAL UTILIZACION	% KVA POR FASE M.T.	KVA POR FASE M.T. C	No. ECONOMICO	MARCA	No. SERIE	US DE ASFETE	RISO TOTAL
TR-01	2	25	1 st	-	19	19	1	19	76	24	-	-	-	-	-
TR-02	G	45	5 th	-	38	38	1	38	84	15	15	-	-	-	-
TR-03	U	25	2 nd	-	18	18	1	18	72	24	-	-	-	-	-
TR-04	J1	25	1 st	-	15	15	1	15	60	25	-	-	-	-	-
TR-05	V1	15	1 st	-	15	15	1	15	64	25	-	-	-	-	-
TR-06	16	15	1 st	-	15	15	1	15	100	16	-	-	-	-	-
TR-07	16	25	1 st	-	18	18	1	18	72	25	-	-	-	-	-
TR-08	17	37.5	1 st	-	26	26	1	26	66	37.5	-	-	-	-	-
TE-01	E	37.5	5 th	-	13	13	1	13	43	18.2	-	-	-	-	-
TE-02	2	37.5	5 th	-	20	20	1	20	53	18.2	-	-	-	-	-
TE-03	K2	37.5	1 st	-	1	1	1	1	12	60	15	-	-	-	-
TE-04	12	37.5	2 nd	-	1	1	1	1	30	60	18.2	-	-	-	-
TE-05	OS	50	1 st	-	15	15	1	15	50	18.2	-	-	-	-	-
TE-06	R2	37.5	5 th	-	34	34	1	34	50	18.2	-	-	-	-	-
TE-07	J	45	5 th	-	38	38	1	38	84	15	15	-	-	-	-
TE-08	T2	57.5	5 th	-	27	27	1	27	72	18.2	-	-	-	-	-
TE-09	L	45	5 th	-	22	22	1	22	48	15	15	-	-	-	-
TE-10	J	45	5 th	-	29	29	1	29	64	15	15	-	-	-	-
TE-11	U	37.5	1 st	-	22	22	1	22	38	25	-	-	-	-	-
TE-12	11	25	2 nd	-	11	11	1	11	22	25	-	-	-	-	-
TE-13	M1	25	2 nd	-	19	19	1	19	75	12.2	-	-	-	-	-
TE-14	S	25	1 st	-	12	12	1	12	44	25	-	-	-	-	-
TE-15	C2	15	2 nd	-	13	13	1	13	86	7.4	7.4	-	-	-	-
TE-16	P2	15	2 nd	-	10	10	1	10	100	5	5	-	-	-	-
TE-17	G	37.5	1 st	-	11	11	1	11	44	25	-	-	-	-	-
TE-18	11	37.5	2 nd	-	25	25	1	25	76	18.18	18.18	-	-	-	-
TOTALES		810		463	463	463		533	66	18.2	28				

LA COMISION EJECUTIVA DE SEGURIDAD INTERIOR SUSTRAYE POR SU NATURALEZA, COPIETRA NUESTRO INTERESADO Y AUTORIZADO LA RESOLUCION
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN AREA TRONCAL DE ALERREDO, Y SE NOMBRAN ENCARGADOS POR LA MISMA, COMO ASESOR DE LA COMISION LA
PARTE DEL

FORMULA

ING. DANIEL MEXUS GARCIA RAMOS
JEFE DE OFICINA DE FUENTES

ING. DAVID MEXUS GARCIA RAMOS
JEFE DE OFICINA DE FUENTES

ING. ALBERTO HERNANDEZ PEREZ
JEFE DE OFICINA DE FUENTES

ING. TERRESTA DE JUAN RICARDO RAMON
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ
Superintendente de la Zona

ING. TIANHUAHUA DE PEDRO GUZMAN
Superintendente de la Zona LAHERMOOSA

ING. CONDOMINIO VIAL VALLE
DIRECCION DE OBRAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, LOS AGUAYES MUNICIPALES

REVISADO

Vo. Bo.

ING. JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ
Superintendente de la Zona

ING. TIANHUAHUA DE PEDRO GUZMAN
Superintendente de la Zona LAHERMOOSA

NOTA: CON ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR LA LOMA, PODRA EJECUTARSE HASTA QUE SEA FIRMADO EL CONVENIO DE

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
IXHUATAN, CHIAPAS.

PLANO DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN M.T. Y B.T EN EL BARRIO EL CENTRO, IXHUATAN, CHIAPAS.

PROYECTO

CODIGO DE COLORES

ROJO-PROYECTADO

NEGRO-EXISTENTE

VERDE-RETIRAR.

PLANO:

FECHA:

ESCALA:

ING. FRANCISCO ALVARADO GÓMEZ
CED. PROF. 9589240

