ESC 4:1





ESC 1:50





ESPECIFICACIONES.

NOTAS GENERALES.

- LOS MATERIALES, EQUIPOS, PAROS Y NIVELES, DEBERAN SER VERIFICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN LA OBRA.
- EL CONTRATISTA EN CONSTRUCCION, EJECUTO LAS INDICADAS EN CITRE LINEAS.
- ANTES DE FABRICARSE LA ESTRUCTURA, DEBERA VERIFICARSE LAS DIMENSIONES EN LA OBRA.
- LOS PLANOS NO DEBERAN ESCALARSE, SOLO COTAS.
- SE CONSTRUYAN LOS LABORATORIOS DE MATERIALES CONSTRUCTIVO COMO AUXILIAR A LA DIRECCION DE LA OBRA.
- EL CONTRATISTA DEBERA SUMINISTRAR TODO EL MATERIAL, ACERO DE REFUERZO Y SOLDADURA QUE REQUIERA LA OBRA.

NOTAS DE FABRICACION.

- TODAS LAS SOLDADURAS QUE ESTEN EXPUESTAS A LA STEMPERIE EN EMPRESA, LAMINACION, PLATOVAS, DIAMONDINS, ETC.
- SE DEBERA DE CUBRIR LA SEPARACION EN LAS PIEZAS POR SOLDAR, DEBERA ESTAR EN CONTACTO TOTAL.
- SE LIMPIARAN LAS SUPERFICIES PERFECTAMENTE EL SOL. POLVO ANTES DE APLICARSE LA PRIMERA MANO DE PINTURA.
- TODAS LAS PIEZAS DE RECUBRIMIENTO, TALLER, LOS PINTURA ANTICORROSIVA DIRECTO No. AL SUJETO EN LA OBRA, DEBERA SER DE LA SOLUCION DE DISPO.
- LAS PLACAS METALICAS SE LIMPIARAN CON CHORRO DE ARENA BLOL CON GRADO DE LIMPIEZA NETA, BLANCO COMERCIAL SSPC-SP6 O NACE No. 3 CON UNA RUGOSIDAD DE 1.5 MILS, PERFIL DE ANCLA MEDIA.
- EL LIMPIARSE DE EMPIRA A CON PARACION LA UNIDAD ENSEGUIDAS CON EL EMPRESA EL LIMPIA ANTES DE APLICAR EL RECUBRIMIENTO.
- EL CONTRATISTA DEBERA PROBAR MECANICA, LUBRARSE AL ANCLAJE DE 2 KN.EMPIRAL DEBERAN CONTAR CON PRUEBAS DE ANCLAJE ANTES DE COLOCAR EL PRIMARIO ANTICORROSIVO.
- LA PINTURA DEBERA SER APLICADA CON EQUIPO AIRLESS.
- T.- A APLICAR DOS MANOS DEBERAN DE 75 MICRAS DE ARCADO EL DIAMCOTE Nº 8
- EL CONTROLO PERFECTAMENTE LA EXISTENCIA SUMINISTRO TODO EL POLVO ANTES DE APLICAR LA PRIMERA CAPA.
- EL APLICAR CON PISTOLA.
- EL CONTRATISTA SUMINISTRO TODAS LAS SOLDADURAS , ANTJO, ESQUIVAS, BORDES Y PLATOS ASPIROS.
- EL CONTRATISTA, SUMINISTRARA EL MATERIAL DE SOLDADURA, ELECTRODOS, ALAMBRE, GAS, ETC.
- EL CONTRATISTA, SUMINISTRARA EL DIRECTOR DE LA OBRA, LOS CERTIFICADOS DE PRUEBAS.
- UNA VEZ EJECUCIO LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO, DEBERÁN PRESENTARSE PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL RECUBRIMIENTO.
- LA GARANTIA DEL PRODUCTO FINAL COLOCADO TIENE QUE SER CERO ERRORES DE 7 AÑOS
- ESTAS ESPECIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION A.C.I., A.I.S.C. Y A.W.S.
- EN CASO DE HABER MODIFICACIONES, DUDAS O ACLARACIONES , CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

NOTAS DE SOLDADURA.

- SE UTILIZARA LAS ESPECIFICACIONES A.W.S. D1.1 EDICIÓN VIGENTE SOCIEDAD AMERICANA PARA LA SOLDADURA.
- TODA LA SOLDADURA SERA EJECUTADA POR SOLDADORES CALIFICADOS DE ACUERDO A LAS POSICIONES A EJECUTAR.
- LAS PREPARACIONES DE LAS JUNTAS A SOLDAR DEBERAN CUMPLIR CON EL ACABADO, LIMPIEZA Y CONTENIDO, PARA EVITAR TOPOGRAFIAS, PLANEITA Y SEGMADO, QUE PUEDAN ALTERAR LA CONFORMACION DE LOS ELEMENTOS.
- LOS ELECTRODOS A EMPLEAR SERAN DE ACUERDO A LA TABLA 3.1 DEL CODIGO.
- ANTES DE SOLDAR, SE VERIFICARA QUE LAS SUPERFICIES SIN ESCAMA, SIN APLICARA LA SOLDADURA SIETE LIBRE DE GRASA, PINTURA, OXIDO, ESCORIA, HUMEDAD O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO.
- LOS TAMAÑOS Y LONGITUDES DE SOLDADURA, EN TIPO FILETE, PENETRACION COMPLETA O PARCIAL SERAN LOS INDICADOS EN LOS PLANOS.
- LOS ELECTRODOS A USARSE, SERAN DE 6010 PARA PERFILES DE ESPESORES MENORES A 13 MM Y 7018 PARA ESPESORES MAYORES DEL CALIBRE 16.
- LA SOLDADURA DEBERA SER CONTINUA EN TODO EL PERIMETRO AL MENOR ESPESOR DE LA PIEZA POR UNIR EN LA JUNTA CUANDO NO SE INDIQUE VALOR ESPECIFICO.
- SI NO SE ESPECIFICA EN UNA UNIÓN EL ESPESOR DE LA SOLDADURA, ESTA DEBERA SE IGUAL AL ESPESOR DEL MATERIAL MAS DELGADO QUE SE UNA.
- LAS SOLDADURAS SE REALIZARAN POR CORDONES CONTINUOS Y PENETRACIÓN COMPLETA EN CASO DE NO INDICARSE LO CONTRARIO.
- EL INSPECTOR DE SOLDADURA PODRA ESTAR PRESENTE DESDE EL INICIO DE LA OBRA Y Y DEBERÁN SER UN INSPECTOR CALIFICADO.
- SUPERVISARA PARA LA SOLDADURA TIPO O Y TIPO Q
- EL 100% DE LAS SOLDADURAS, SUPERVISIÓN VISUAL.
- EL 10% DE LAS SOLDADURAS, PRUEBAS ULTRASONIDOS
- EL 5% DADO QUE NO SE CONFORMA CON LA EXCESIVA PENETRACIÓN, SE UTILIZARAN EL ENSAYO DE TRANSMISIÓ
- EN SOLDADURA CON PENETRACIÓN COMPLETA LA INSPECCIÓN DEBERÁ SER POR ULTRASONIDO
- EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN DE SOLDADORES CON VISUAL ETOTOGRAFIA Y CERTIFICACIÓN DE LA MINUCIÓN DE LOS ELECTRODOS.
- TODOS LOS PERFILES DE SOLDADURA QUE NO CUMPLAN CON EL VISUAL REQUERIDO POR EL CODIGO SERAN RECHAZADOS.

NOTAS DE MONTAJE.

- SE MONTARAN CON EL EQUIPO APROPIADO PARA QUE ESTRUCTURA SEA SEGURIDAD.
- EL DISEÑO SOLUCIONE DEFINITIVAMENTE LA PERA, PARTE SUS PATA BIEN PARCIAL ALINEADA Y PLOMADA.

MATERIALES.

- EL MATERIAL ESTRUCTURAL A USAR EN PERFILES, LAMINADOS, PLACAS Y ANCLAS SERA EL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTMA36 LIMITAMOS F'Y = 5600 KG/CM2, PARA LAMINADOS F'Y = 5600 KG/CM2.
- TODOS LOS ANCLAS QUE CONFORMARÁN LA ARMADURA SERAN DE 90°Y DE LADOS IGUALES.

NOTA IMPORTANTE.

- EL CONTRATISTA ANTES DE HACER CUALQUIER TIPO DE PERFILES, DE CHLORO LA RESPONSABILIDAD DEL INVACIL DE CONSTRUCCIÓN DE HACER EJECUTADO POR EL INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN AA AGERA A.C.





ESC 1:50







BASE GRANULAR DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA 98% CON PLANIMETRÍA MÁXIMA ADMISIBLE DEL 0.3% DE 1 ½" - 0 Y PENDIENTES SEGÚN PROYECTO.

MATERIALES ASFALTICO P.U.O.T. INCISO 076-H.05 EMULSIONES ASFALTICAS EMPLEADAS EN RIEGO DE ROMPIMIENTO LENTO DE IMPREGNACIÓN.

PASTO SINTETICO MOD. SIDNEY DE 55 MM DE ALTURA Y 1250 GR/M2 DE PESO, COLOR VERDE ESMERALDA, CON AGREGADOS DE ARENA SILICA, CAUCHO Y FIBRAS DE COLOR BLANCO.



HUMANISMO QUE TRANSFORMA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

NORTE

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006, PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO. TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVÉS DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR DEL _____ DEL _____ DEL 20_____ .

REVISÓ.

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos

VALIDADO
DPIUPH

DISEÑO.

ARQ. AYLIN GUADALUPE PÉREZ MEJÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MTRA. ANAKAREN GÓMEZ ZUART
Secretaria de Obras Públicas
MTRO. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VERA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO
Directora de Proyectos
ARQ. YERIT ESPERANZA RUIZ HIDALGO
Encargada del Despacho de la Dirección de Patrimonio Histórico y Turismo de la Dirección de Proyectos

PROYECTO:
CANCHA PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN (REHABILITACIÓN)

LOCALIDAD: **CHICOASEN** | MUNICIPIO: **CHICOASEN**, CHIAPAS. | REGION: **III. MEZCALAPA**

TITULO DEL PLANO: **PLANTA DE CANCHA** | CLAVE DE PLANO: **ARQ-03**

FECHA: OCTUBRE | 2026 | ESCALA: LA INDICADA | ACOTACIÓN: EN METROS